



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC17.73620

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Оглаенд Систем», Адрес: Россия, 194361,
г. Санкт-Петербург, поселок Левашово, Горское шоссе, дом 169 корпус 2, литера в, помещение 83,
ИНН: 7811474950, ОГРН: 1107847340633, телефон: (812) 313-15-80, электронная почта: info@oglsys.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Оглаенд Систем», Адрес: Россия, 194361,
г. Санкт-Петербург, поселок Левашово, Горское шоссе, дом 169 корпус 2, литера в, помещение 83,
ИНН: 7811474950, ОГРН: 1107847340633, телефон: (812) 313-15-80, электронная почта: info@oglsys.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751,
ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC17

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Системы кабельных лестниц FOE, системы кабельных лотков серии FTE,
системы опорных конструкций из полимерных материалов армированных
стекловолокном: FRP (полиэстер), FRP VE (винилэстер), FRP AC (акрил)
(см. приложения №1), ГЛДМ.300101.002 ТУ. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
27.32.13.190

код ТН ВЭД
3925 90 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94,
п.7, Метод II;
Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1) по
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18;
Группа дымообразования – с малой дымообразующей
способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18;
Группа токсичности – малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-
89, п. 4.20;

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №67902-ТЕХП/ПБ-25 от 01.04.2025.
Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации
№РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛП17 от 2024-12-17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ГЛДМ.300101.002 ТУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 02.04.2025 по 01.04.2028



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Ю.А. Савицкий

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.Р. Князева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.73620
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 02.04.2025 по 01.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н,
ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Системы кабельных лестниц FOE, системы кабельных лотков серии FTE, системы опорных конструкций из полимерных материалов армированных стекловолокном: FRP (полиэстер), FRP VE (винилэстер), FRP AC (акрил);

Лестницы кабельные серий: FOE.

Лотки кабельные серий: FTE.

Профиль-канал серий: S, S-FRP, S-M, RU, UNO.

Профиль серии: FOE, FTE.

Уголок серий: S-M, FRP.

Аксессуары для лестниц и лотков:

Поворот горизонтальный серий: FOE, FTE.

Поворот вертикальный серий: FOE, FTE, FR.

Т-образный поворот серий: FOE, FTE.

Х-образный поворот серий: FOE, FTE.

Крышки для лестниц/лотков серий: FOE, TOE, FTE.

Делитель серий: FOE, FTE.

Старт-кронштейн серий: S-FRP, S-M.

Кронштейн серий: S, S-M, FRP, CA, CB.

Соединитель серий: FOE, FTE, S-FRP.

Шарнир вертикальный/горизонтальный серий: FOE, FTE.

Скоба серий: FOE, FTE.

Зажим крепежный серий: S, BC-ST, CC.

Накладка торцевая: FOE, FTE.

Аксессуары крепежные серий: S-M



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Ю.А. Савицкий

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.Р. Князева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации