



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.11NE97.B.00098/25

Серия **RU** № **0498197**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
ОГРН: 1227700203543, ИНН: 9724078456. Адрес юридического лица: 115280, Россия, г. Москва, муниципальный округ Даниловский вн. тер. г., ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 3. Адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, г. Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19 строение 3, этаж 4, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аттестат аккредитации № RA.RU.11NE97 от 17.08.2023 г. Телефон: +7(495) 248-15-14, адрес электронной почты: info@nitspb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Хилти Дистрибушн ЛТД».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 141402, Россия, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, строение 25, комната 15.26.
ОГРН 1027739096692. Телефон: +74957925252, адрес электронной почты: Nikolai.ilnitskii@u-tech.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Хитхолдер».
Место нахождения (адрес юридического лица): 129346, Россия, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Лосиноостровский, улица Изумрудная, дом 18, помещение 20Н/5. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142504, Россия, Московская область, город Павловский Посад, улица Городковская, дом 73А, корпус 3.

ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением проходок кабельных симметричных, смонтированных по ТР № 002.670-24 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОКРЫТИЯ УТЕСН СР 670, ГЕРМЕТИКА УТЕСН СР 606», дата утверждения 25.11.2024 г. типа «ОКП-606/670-100», в составе согласно Приложению №1 на одном листе (бланк № 1001653). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-365/05-2025 от 22.05.2025 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ПромПожТест» (аттестат аккредитации № RA.RU.21OC78); акта анализа состояния производства № ПБ043-097.25-01 от 24.04.2025 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11NE97), подписанного: Рудомёткиным Станиславом Павловичем и Куценко Кристиной Николаевной. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (раздел 4). Предел огнестойкости узлов при глубине заделки не менее 100 мм: в проеме стены - IET60, в проеме перекрытия - IET90. Условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы согласно Приложению № 1 на одном листе (бланк № 1001653). Сведения о договоре с изготовителем: Договор № 22375 от 22.11.2024 г. Сертификат соответствия серийно выпускаемой продукции распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (24.01.2025 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.05.2025

ПО 22.05.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Тарунтаев Денис Александрович
(Ф.И.О.)

Белов Максим Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE97.B.00098/25

Серия **RU** № **1001653**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
6806 90 000 0	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением проходок кабельных симметричных, смонтированных по ТР № 002.670-24 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОКРЫТИЯ UTECH CP 670, ГЕРМЕТИКА UTECH CP 606» типа «ОКП-606/670-100», в составе: - плиты минераловатные марки «РОКФАСАД плита теплоизоляционная» (ООО «РОКВУЛ», ТУ 5762-050-45757203-15) плотность $110 \pm 10\%$ кг/м³, предназначенные для заполнения внутренней полости проходки; - герметик противопожарный акриловый марки «UTECH CP 606» (ООО «Хитхолдер», СТО 17523759-016-2024), предназначенный для герметизации швов между минераловатными плитами и строительным проёмом и между минераловатными плитами и кабельными изделиями на всю глубину заделки; - покрытие противопожарное марки «UTECH CP 670» (ООО «Хитхолдер», СТО 17523759-014-2024), предназначенное для нанесения на поверхность минераловатных плит и строительной конструкции на расстоянии 50 мм от контура строительного проёма, толщиной сухого слоя не менее 1,0 мм; на кабельные изделия на расстоянии не менее 200 мм от заделки проходки с обеих сторон, толщиной сухого слоя не менее 1,5 мм.	СТО 17523759-016-2024 «ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК UTECH CP 606. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ», дата утверждения 22.11.2024 г.; СТО 17523759-014-2024 «ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ UTECH CP 670. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ», дата утверждения 22.11.2024 г. ТР № 002.670-24 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОКРЫТИЯ UTECH CP 670, ГЕРМЕТИКА UTECH CP 606», дата утверждения 25.11.2024 г.

Хранение противопожарного покрытия марки «UTECH CP670» производится в герметично закрытой таре в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Температура хранения - от +5°C до +40°C.

Гарантийный срок хранения противопожарного покрытия марки «UTECH CP670» - 12 месяцев со дня изготовления.

Хранение герметика марки «UTECH CP 606» производится в герметично закрытой таре в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Температура хранения от +5°C до +40°C.

Гарантийный срок хранения герметика марки «UTECH CP 606» - 12 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения правил хранения.

Срок службы узлов пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением кабельных проходок «ОКП-606/670-100» - не более 50 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гарунтаев Денис Александрович
(Ф.И.О.)

Белов Максим Сергеевич
(Ф.И.О.)