

# UTECH

## ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ КИРПИЧ (БЛОК)

### [ CP 657 ]

Противопожарный полиуретановый  
терморасширяющийся кирпич  
(блок)

**UTECH**

**Fire Stop**

**CP 657**  
200×130×50

**Противопожарный полиуретановый терморасширяющийся кирпич (блок) UTECH CP 657 #8804013**

Состав: полиуретановый, формованный в заводских условиях, упругий блок (кирпич). Состоит из полиуретанов с добавлением антипиренов, графита и технологических добавок.

**Сертификационный продукт:** СТО 17523759-022-2024, ТН ЕАЭС 043/2017

**Область применения:** Используется в конструкции огнезащитных кабельных проходок, проходок воздуховодов и труб в стенах помещений. Может применяться как временное решение, так и для постоянного использования в том числе в жилых помещениях. При дополнительной защите от УФ-излучения может применяться снаружи зданий.

**Монтаж:** Очистите отверстие, стороны и поверхность должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, грязи, масла. Осуществляйте монтаж от нижней поверхности отверстия до полного заполнения проходки. Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу и поверхности проходки. Кабели прокладываются между кирпичами, в случае, если кабель или пучок кабелей большого сечения, в месте проходки кабелей в кирпиче делается вырез. Оставшиеся щели или отверстия после монтажа проходки необходимо заполнить противопожарной терморасширяющейся пеной UTECH CP 640 или противопожарной мастикой UTECH CP 611. При монтаже разв вертикальной проходки через горизонтальное перекрытие необходимо снизу перекрытия установить поддерживающий проволочный каркас (сетку) из проволоки диаметром не менее 5 мм и размером ячейки не менее 50x50 мм. Крепление сетки осуществляется металлическими анкерами. Температура транспортировки от -10 до +40 °C.

**Условия хранения:** Хранить в закрытой, защищенной от грязи и пыли упаковке в сухих отапливаемых помещениях на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 м. Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий хранения. Дата производства указана на упаковке. Срок эксплуатации покрытия до 30 лет.

Страна происхождения: Россия

Импортеры: ООО «ХИТХОЛДЕР» 129346, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Лосиноостровский, ул. Изумрудная, д. 16, помещ. 201/5, +7(495) 642-21-24, info@heatholder.ru

Исполнитель по заказу: ООО «Производственное объединение АДК» 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 27

Полн. представитель: АО «Белити Дистрибуция ЛТД» 141402, Московская обл., г. Химки, Ленинградская ул., стр. 25, комнаты 15.26, 8(495) 792-52-52

**Преимущества:**

- благодаря термическому расширению при воздействии высокой температуры и имеет огнестойкость до 120 мин.;
- может применяться как временное решение, так и для постоянной эксплуатации;
- возможно повторное использование;
- эффективен в проходках, где может часто меняться состав пропускаемых элементов;
- быстрый монтаж без мокрых процессов;
- не требует специальной подготовки оснований и специального инструмента;
- устойчив к деформациям и нагрузкам.

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ



0 000088 040134

# ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ КИРПИЧ (БЛОК) UTECH CP 657



## [ CP 657 ]

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря термическому расширению системы с применением UTECH CP657 имеют огнестойкость до 180 мин.
- Может применяться как временное решение, так и для постоянной эксплуатации.
- Возможно повторное использование.
- Эффективен в проходках, где может часто меняться состав пропускаемых элементов.
- Быстрый монтаж без мокрых процессов.
- Не требует специальной подготовки оснований и специального инструмента.
- Устойчив к деформациям и нагрузкам.
- Использование в проходках больших размеров.

### СОСТАВ

Прямоугольный, формованный в заводских условиях, упругий блок (кирпич), который состоит из полиуретанов с добавлением антипиренов, графита и технологических добавок.

### СЕРТИФИКАТЫ

- ТР ЕАЭС 043/2017
- СТО-17523759-022-2024

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется снаружи при дополнительной защите от УФ-излучения и внутри помещений в следующих огнезащитных конструкциях:
  - кабельные проходки;
  - проходки воздухопроводов и труб.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой упаковке, защищенной от грязи и пыли, в сухих отапливаемых помещениях на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 м.

Срок годности 36 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий хранения. Срок эксплуатации покрытия до 30 лет.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Температура установки, °C       | +5...+40 |
| Температура эксплуатации, °C    | 0...+90  |
| Температура транспортировки, °C | +5...+40 |

## УПАКОВКА И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Артикул | Название                | Единица упаковки | Параметры единичной упаковки |                |                | В коробке единиц, шт | Коробок (ведер) на паллете, шт | Параметры паллеты |             |
|---------|-------------------------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
|         |                         |                  | вес нетто, кг                | вес брутто, кг | Ш×Г×В, м       |                      |                                | вес брутто, кг    | Ш×Г×В, м    |
| 8804013 | Блок CP657 (200*130*50) | Коробка          | 1,33                         | 1,37           | 0,22x0,26x0,16 | 20                   | 48                             | 462               | 1,2x0,8x1,1 |


## МОНТАЖ

Очистите отверстие, стороны и поверхности должны быть прочными, сухими и очищенными от пыли, грязи, масла. Осуществляйте монтаж от нижней поверхности отверстия до полного заполнения проходки. Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу и поверхностям проходки. Кабель прокладывается между кирпичами, в случае если кабель или пучок кабелей большого сечения, в месте прокладки кабелей в кирпиче делается вырез. Оставшиеся щели или отверстия после монтажа проходки необходимо заполнить противопожарной терморасширяющейся пеной UTECH CP 660 или противопожарной мастикой UTECH CP 611. При монтаже узла вертикальной проходки через горизонтальное перекрытие необходимо снизу плиты перекрытия установить поддерживающий проволочный каркас (сетку) из проволоки диаметром не менее 5 мм и размером ячейки не менее 50×50 мм. Крепление сетки осуществляется металлическими анкерами.

СКАЧАТЬ  
ИНСТРУКЦИЮ



## СИСТЕМЫ

| Область применения                 | Система                                                                             | Технический регламент | Огне-стойкость                                         | Тип (маркировка) | Толщина, мм |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Противопожарная кабельная проходка |  | —                     | IET 90                                                 | ОКП-657/611A-100 | 100         |
|                                    |                                                                                     |                       | IET 180                                                | ОКП-657/611A-200 | 200         |
|                                    |                                                                                     |                       | При наличии зазоров заполняются мастикой UTECH CP611A. |                  |             |

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- P201: Перед использованием пройти инструктаж по работе сданной продукцией.
- P280: Использовать защитными перчатками/средства защиты лица /спецодежду защиты/ средства защиты органов дыхания/защитная обувь.
- P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды/., (при необходимости производитель/поставщик указывает специальные очищающие средства).
- P304+P340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой.
- P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P308+P313: ПРИ оказании воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу.
- P342+P311: При возникновении симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью.
- P501: Утилизировать содержимое и/или его контейнер в соответствии с правилами об опасных отходах, упаковке и упаковочных отходах соответственно.





# ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ КИРПИЧ (БЛОК) CP 657

